

Forsamlingshus Lildstrand

Registrering installationer Jens Bertelsen 01.03.2021

Vandinstallation

Vandindføring i depotrum
Galvaniseret rør i gulv + 1 stk PEX-rør i gulv
Kobberrør fra gulv til vask

Vandinstallation i køkken
koldt vand i gulv formodes galvaniseret stålrør. Over gulv blanding af galvaniseret rør og kobberrør.
Elvandvarmer.

Opvarmning

Stor sal opvarmes med to stk Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ, output varme 3,8 kW, Ialt opv.effekt 7,6 kW

Lille sal og toiletter opvarmes via ventilationssystem (kanaler, hvor indblæsningsluften tages fra depotrum og der er monteret særskilt ventilator for toiletafdelingen)
Kanalsystemet er påbygget inddel i depotrummet og udedelen Misubishi SUZ-KA50VA4 output varme 6,37 kW. Recirkulationsanlæg.

Ventilation

Aftræk i loft i toiletter (køkken?). Ikke permanent frisklufttilførsel, skal foregå med åbne døre og vinduer. Hvis døre og vinduer ikke åbnes vil fugt fra køkken og mennesker ophobes i bygningskonstruktionen og dermed på sigt skade bygningen. Man må formode at døre og vinduer bliver lukket efter arrangementer, så fugten ikke kommer ud af bygningen og dermed kan lave stor skade. Vigtigt med erstatningsluft (friskluft) og opvarmning for udtørring af fugt.